

АКТ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

г.п. Безенчук

«03» сентября 2020 г.

Дата начала проверки: «03» сентября 2020 г.

Дата завершения проверки: «03» сентября 2020 г.

Настоящий акт составлен по результатам проверки соблюдения требований законодательства об антитеррористической безопасности, о пожарной безопасности в деятельности ГБОУ СОШ с. Прибой.

Проверка проводилась в здании ГБОУ СОШ с. Прибой с использованием тест-объекта (условного нарушителя) и тест-предмета (предмета, имеющего признаки самодельного взрывного устройства).

По результатам проверки установлены следующие нарушения:

Ширина эвакуационных выходов, непосредственно на улицу менее нормативной (менее 1.2 м., фактически – 0.90)

В полу перед эвакуационным выходом (выход на улицу из лестничной клетки около кабинета № 3) допущен перепад высот. В местах перепада высот не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6.

Дверь кухни в учебное время находится в открытом состоянии, чем допущена возможность проникновения в здание образовательной организации посторонних лиц.

Журнал обхода территории образовательной организации заполняется формально, отсутствуют результаты обхода за 02.09.2020 в 9 ч. 30 мин., 11 ч. 30 мин, 03.09.2020 в 11 ч. 30 мин.


В здании ГБОУ СОШ п. Прибой допущено нахождение тест-объекта (условного нарушителя), пронесшего тест-предмет (предмета, имеющего признаки самодельного взрывного устройства). Пропускной режим сотрудниками организации нарушен. При допуске на территорию школы не произведена установка личности условного нарушителя.

Также, с учетом проведенных инструктажей по вопросам пожарной и антитеррористической безопасности накануне прокурорской проверки установлены низкие теоретические знания сотрудников по указанным вопросам, что свидетельствует о формальном проведении инструктажей.

Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.


Проверка проведена помощником прокурора Безенчукского района юристом 3 класса Тихомировой В.А, с привлечением специалистов: инженера НО ВЭИТСОиБ МО ВО по Безенчукскому району ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области старшего лейтенанта полиции Родина А.И., сотрудника отдела в г. Чапаевске УФСБ России по Самарской области Голодрыги П.А., старшего инспектора ОНДиПР по г. Чапаевск и м.р. Безенчукский УНДиПР Главного управления МЧС России по Самарской области майора внутренней службы Шадрина А.В.

Помощник прокурора
Безенчукского района



В.А. Тихомирова

Сотрудник отдела в г. Чапаевске
УФСБ России по Самарской области





П.А. Голодрыга

всего 23
17.09.2020

Инженер НО, ВЭИТСО и Б МОВО
по Безенчукскому району - ФФГКУ
УВО ВНИГ России по Самарской области

Старший инспектор ОНДиПР по г. Чапаевск
и м.р. Безенчукский УНДиПР ГУ МЧС России
по Самарской области

А.И. Родин

А.В. Шадрин

Акт проверки получен:

Директор ГБОУ СОШ пос. Шрибога Курский Курский И/К

«14» сентября 2020 г.